



ХИМВОДОСТОК

Российская Федерация
141400 г.Химки Московской области,
Нагорное шоссе д.9
e-mail: himvodostok@mail.ru

Тел./факс: 575-27-44

ТУ № 067 от 05.12.14г

На № _____

Технические условия на отведение поверхностных вод
для проектирования и строительства
17-ти этажного жилого дома по адресному
ориентирu: г.о. Химки, мкр. Сходня, квартал 3,
корп. 1 в районе пересечения ул. Некрасова и
2-го Дачного переулка
(Вместо ТУ № 063 от 17.10.14 г.)

Для отвода поверхностных сточных вод с территории проектируемого 17-
ти этажного жилого дома по адресному ориентирu: г.о. Химки, мкр.
Сходня, квартал 3, корп. 1 в районе пересечения ул. Некрасова и 2-го
Дачного переулка необходимо:

1. Запроектировать и построить закрытую дождевую канализацию
в соответствии со строительными нормами и правилами,
действующими на территории РФ. Крышки люков смотровых и
дождеприемных колодцев предусмотреть с запорными
устройствами.
2. Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от
строящегося объекта не должна превышать установленные в
нормативной документации как предельно допустимые для
каждого из них.
3. Точку подключения в районе пересечения ул. Некрасова с 1-м
Дачным переулком определить проектом и согласовать с МУП
«Химводосток».
4. Заключить договор с МУП «Химводосток» на технический надзор
за строительством дождевой канализации.
5. Заключить договор с МУП «Химводосток» на прием и
транспортировку сточных вод. Договор заключается в стадии
эксплуатации объекта на весь его расчетный период и на все
возможные виды сточных вод.

В случае не выполнения одного из пунктов ТУ - согласование
считать не действительным.

Срок действия настоящих технических условий 2 (два) года.

Директор МУП «Химводосток»


С. В. Перепеча