

ОАО «Химкинский водоканал»

141400, г. Химки, Нагорное ш., 5.

Тел/факс 571-75-11

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (Временные на период строительства)

№736

от 11.12.2014г.

на присоединение к существующим сетям водопровода
и канализации для строительства объекта «17-этажного жилого дома»,
расположенного по адресному ориентиру: М.О. г.о. Химки, мкр. Сходня, квартал 3,
корпус 1, в районе пересечения ул. Некрасова и 2-го Дачного переулка.

Заказчик: ООО «СТРОЙГРУПП»
Тел./факс (495) 223-30-94, моб.8-917-557-64-24.

Водоснабжение:

Расход воды на хозяйственно - бытовые
и строительные нужды - 10,16 куб.м./сут, в том числе:
Хоз.бытовые нужды - 4,0 куб.м/сут
Производственные нужды - 6,0 куб.м/сут
Подпитка оборотного водоснабжения - 0,16 куб.м/сут

1. Подключение временного водопровода для объекта осуществить от существующего водопровода $D=150$ мм, в колодце ВК сущ., согласно прилагаемой схеме.
2. Гарантированный напор в точке подключения 2атм.
3. Разработать проект временного водопровода и согласовать его в 2-х экземплярах с ОАО «Химкинский водоканал», один экземпляр проекта возврату не подлежит.
4. Предусмотреть проектом устройство водомерного узла.
5. Водомерный узел зарегистрировать в отделе реализации ОАО «Химкинский водоканал» тел.8 (495)571-33-71.
6. После окончания строительства объекта временный водопровод демонтировать.

Канализация:

1. Канализование осуществить в инвентарные биотуалеты.
2. Вывоз жидких бытовых отходов из биотуалетов осуществить по договору специализированной организацией в сливные пункты централизованной канализации. Тел.8-929-999-01-34, 8-495-571-75-11.
3. Проектом предусмотреть очистные сооружения с оборотным водоснабжением типа «Мойдодыр» для мойки а/машин и другой строительной техники. Заключение договора на вывоз отходов с очистных сооружений в места согласованные с ГСЦ СЭН.
 - Настоящие технические условия действительны в течение 2-х лет.

Генеральный директор
ОАО «Химкинский водоканал»

Селезнева Л.Н.
тел.(495)571-95-93



В.В. Чудов

Схема подключения к существующим сетям
Водопровода на период строительства



--- В1 --- Хозяйственно питьевой водопровод

Городской округ Химки Московской Области

ОАО «ХИМКИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Нагорное шоссе, д. 5, г. Химки
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141400
тел./факс: (495) 571-75-11

Тел./факс: (495) 571-75-11
E-mail: OAO@hvod.ru

30.01.17г № 55

Генеральному директору
ООО «СТРОЙГРУПП»
А.В. Таубесу.

На исх. №б/н от 26.01.2017г,
Вх.№100 от 26.01.2017г
«О продлении ТУ »

ОАО «Химкинский водоканал» продлевает до **11.12.2020 г. действия ТУ № 736 от 11.12.2014г** (на период строительства), по проектированию и строительству объекта: «17-этажный жилой дом), расположенного по адресному ориентиру: Московская обл, г.о. Химки, мкр. Сходня, квартал3, корпус1, ул.Некрасова и 2-го Дачного переулка.

Генеральный директор



А.А. Макаров.

Селезнева Л.Н.,
тел.(495)571-95-93